

**Информация об оказанных услугах (выполненных работах) за 2018 год  
ул. 25 Октября, д. 15**

№ п/п	Виды работ	Примечание
<b>1</b>	<b>Центральное отопление</b>	
	<p>Консервация системы отопления.                      Промывка, опрессовка, регулировка запорной арматуры.                      Гидравлическая регулировка ручной балансировки распределительной системы отопления.                      Укомплектование элеваторных узлов поверенными контрольно-измерительными приборами.                      Герметизация ввода.                      Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах,                      Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии                      Пломбировка общедомового прибора учета тепловой энергии                      Замена циркуляционного насоса на 1 подъезде 2 шт.                      Замена вентиля d25 мм — 4 шт., d32 мм — 8 шт.                      Замена задвижки d50 мм — 4 шт.                      Снятие показаний ОДПУ</p>	выполнено
<b>2</b>	<b>Холодное водоснабжение</b>	
	<p>Регулировка запорной арматуры                      Герметизация ввода.                      Замена трубопровода d32 мм - 6 п.м., d40 мм - 6 п.м. 1 п-д.                      Замена трубопровода d32 мм - 8 п.м., d40 мм - 8 п.м. 2 п-д.                      Снятие показаний ОДПУ</p>	выполнено
<b>3</b>	<b>Горячее водоснабжение</b>	
	<p>Регулировка запорной арматуры                      Герметизация ввода.                      Восстановление тепловой изоляции.                      Снятие показаний ОДПУ</p>	выполнено
<b>4</b>	<b>Система канализации</b>	
	<p>Ревизия разъемных соединений трубопровода системы канализации.                      Чистка лежака системы канализации в паркинге.                      Профилактическая чистка трубопровода системы канализации до канализационных колодцев.                      Прочистка ливневой канализации вручную.</p>	выполнено
<b>5</b>	<b>Внутренняя система электроснабжения</b>	
	<p>Ревизия вводного распределительного устройства, поэтажных электрощитов.                      Ремонт электропроводки.                      Проведение электроизмерительных работ – сопротивление</p>	выполнено

	изоляция электроустановок. Снятие показаний ОДПУ		
6	<b>Кровля</b>		
	Герметизация примыканий к выступающим элементам кровли. Ремонт карниза кровли с применением спецтехники 1 п-д. Очистка кровли от снега, наледи и сосулек с применением спецтехники		выполнено
7	<b>Стены фасада</b>		
	Очистка от наклеек, несанкционированных надписей Крепление балконного отлива — 1 п-д		выполнено
8	<b>Паркинг</b>		
	Дератизация		выполнено
9	<b>Входная группа</b>		
	Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец. Ремонт тротуарной плитки 2 и 4 подъезда.		выполнено
10	<b>Благоустройство</b>		
	Окраска контейнеров ТКО Окраска бордюров и ограждения клумбы Укрепление грунта ручным способом, на наклонном участке дворовой территории, с применением арматуры и бетонирования. Посадка саженцев кустарника на детской площадке. Вывоз крупногабаритных отходов		выполнено

Главный инженер ООО УК «ЦЕНТР ПЛЮС»

А. М. Плахов