

**Информация об оказанных услугах (выполненных работах) за 2019 год  
МКД № 31 по ул. 25 Октября**

| №<br>п/п | Виды работ   | Срок<br>выполнения |
|----------|--|--------------------|
| <b>1</b> | <b>Центральное отопление</b>   |                    |
|          | <p>Консервация системы отопления.<br/>                     Промывка, опрессовка, регулировка запорной арматуры.<br/>                     Гидравлическая регулировка ручной балансировки распределительной системы отопления.<br/>                     Укомплектование элеваторных узлов поверенными контрольно-измерительными приборами.<br/>                     Герметизация ввода.<br/>                     Окраска трубопровода в элеваторном узле.<br/>                     Замена трубопровода в жилых помещениях и вспомогательных помещениях - 12 п.м.<br/>                     Замена радиаторов в жилых помещениях и вспомогательных помещениях - 4 шт.<br/>                     Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре<br/>                     Снятие показаний общедомового прибора учета</p> | выполнено          |
| <b>2</b> | <b>Холодное водоснабжение</b>  |                    |
|          | <p>Регулировка запорной арматуры..<br/>                     Герметизация ввода.<br/>                     Замена шарового крана d15 - 4 шт.<br/>                     Замена общедомового прибора учета<br/>                     Пломбировка общедомового прибора учета представителями ООО «РВК-Воронеж».<br/>                     Снятие показаний общедомового прибора учета</p>  | выполнено          |
| <b>3</b> | <b>Горячее водоснабжение</b>   |                    |
|          | <p>Регулировка запорной арматуры.<br/>                     Замена шарового крана d15 - 2 шт.<br/>                     Замена трубопровода d15 - 5 м.п.<br/>                     Замена трубопровода d20 - 9 м.п.<br/>                     Герметизация ввода.<br/>                     Восстановление тепловой изоляции.<br/>                     Снятие показаний общедомового прибора учета</p>  | выполнено          |
| <b>4</b> | <b>Система канализации</b>   |                    |
|          | <p>Ревизия разъемных соединений трубопровода системы канализации.<br/>                     Профилактическая чистка трубопровода системы канализации до канализационных колодцев.</p>   | выполнено          |
| <b>5</b> | <b>Внутренняя система электроснабжения</b>   |                    |
|          | <p>Ревизия вводного распределительного устройства, поэтажных электрощитов.</p>   | выполнено          |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
|           | Ремонт, замена электропроводки.<br>Проведение электроизмерительных работ – сопротивление изоляции электроустановок.<br>Снятие показаний общедомового прибора учета   |           |
| <b>6</b>  | <b>Кровля</b>  |           |
|           | Очистка от снега, наледи и сосулек с применением спецтехники — автовышки.<br>Очистка от мусора, листьев организованного водостока  | выполнено |
| <b>7</b>  | <b>Лестничные марши и площадки подъезда</b>  |           |
|           | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 50 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм.<br>Окраска стен лестничного марша центрального входа.<br>Ежедневная уборка мест общего пользования, лестничных площадок и маршей.<br>Выполнение генеральной уборки в апреле и октябре  | выполнено |
| <b>8</b>  | <b>Стены фасада</b>  |           |
|           | Ограждение сигнальной лентой опасных участков схода наледи и падения сосулек с кровли дома.<br>Очистка от наклеек, несанкционированных надписей  | выполнено |
| <b>9</b>  | <b>Чердаки и подвалы</b>   |           |
|           | Дератизация<br>Профилактическая уборка   | выполнено |
| <b>10</b> | <b>Оконные и дверные заполнения</b>  |           |
|           | Регулировка оконных и дверных блоков.  | выполнено |
| <b>11</b> | <b>Входная группа</b>  |           |
|           | Укрепление козырьков   | выполнено |
| <b>12</b> | <b>Благоустройство</b>   |           |
|           | Очистка приямков от мусора<br>Текущий ремонт контейнеров<br>Окраска контейнеров<br>Горизонтальная планировка грунта дворовой территории<br>Ремонт ворот въезда на дворовую территорию.<br>Ремонт электропроводчика ворот въезда на дворовую территорию.<br>Посыпка пескосолянной смесью и противогололедными реагентами тротуаров и порожек входной группы дома<br>Уборка дворовой территории. | выполнено |

Начальник ПТО ООО УК «ЦЕНТР ПЛЮС»



О. В. Беспалова