

**Информация об оказанных услугах (выполненных работах) за 2019 год  
МКД № 6 по ул. Костромской**

№ п/п	Виды работ	Срок выполнения
<b>1</b>	<b>Центральное отопление</b>	
	Консервация системы отопления. Промывка, опрессовка, регулировка запорной арматуры. Гидравлическая регулировка ручной балансировки распределительной системы отопления. Укомплектование элеваторных узлов поверенными контрольно-измерительными приборами. Герметизация ввода. Окраска трубопровода в элеваторном узле. Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре. Замена трубопровода в жилых помещениях к. 3а - 2 п.м. Замена радиаторов в жилом помещении к. 3а - 1 шт. Снятие показаний общедомового прибора учета	выполнено
<b>2</b>	<b>Холодное водоснабжение</b>	
	Регулировка запорной арматуры Герметизация ввода. Замена вентиля d15 мм — 18 шт. Замена общедомового прибора учета Пломбировка общедомового прибора учета представителем ООО «РВК-Воронеж» Снятие показаний общедомового прибора учета	выполнено
<b>3</b>	<b>Система канализации</b>	
	Ревизия разъемных соединений трубопровода системы канализации. Профилактическая чистка трубопровода системы канализации до канализационных колодцев.	выполнено
<b>4</b>	<b>Внутренняя система электроснабжения</b>	
	Ревизия вводного распределительного устройства, поэтажных электрощитов. Ремонт, замена электропроводки. Проведение электроизмерительных работ – сопротивление изоляции электроустановок. Снятие показаний общедомового прибора учета	выполнено
<b>5</b>	<b>Кровля</b>	
	Текущий ремонт рулонного покрытия и восстановление примыканий к выступающим элементам кровли. Ремонт люка и спецнадстройки выхода на кровлю. Очистка кровли от мусора.	выполнено

	Очистка кровли от снега, наледи и сосулек	
<b>6</b>	<b>Стены фасада</b>	
	Ограждение сигнальной лентой опасных участков схода наледи и падения сосулек с кровли дома. Очистка от наклеек, несанкционированных надписей	выполнено
<b>7</b>	<b>Оконные и дверные заполнения</b>	
	Ремонт, укрепление оконных и дверных блоков в местах общего пользования. Восстановление остекления.	выполнено
<b>8</b>	<b>Лестничные марши и фойе</b>	
	Дератизация мест общего пользования 1 этажа и техподполья. Ежедневная уборка мест общего пользования, лестничных площадок и маршей. Выполнение генеральной уборки в апреле и октябре	выполнено
<b>9</b>	<b>Входная группа</b>	
	Текущий ремонт козырька Горизонтальная планировка террасы входа Текущий ремонт порожков	выполнено
<b>10</b>	<b>Благоустройство</b>	
	Текущий ремонт малых форм и ограждения детской площадки Окраска малых форм и ограждения детской площадки Удаление поросли деревьев Обрезка кустарников Опиловка деревьев, учитывая усыхание ветвей и нависание ветвей. Вывоз веток — 2 куб.м. Посыпка пескосолянной смесью и противогололедными реагентами тротуаров и порожков входных групп дома. Покос газона Уборка дворовой территории.	выполнено

Начальник ПТО ООО УК «ЦЕНТР ПЛЮС»



О. В. Беспалова