

**Информация об оказанных услугах (выполненных работах) за 2020 год  
МКД № 4 по ул. Шишкова**

| №<br>п/п | Виды работ  | Срок<br>выполнения |
|----------|---|--------------------|
| 1        | <b>Центральное отопление</b>  |                    |
|          | <p>Консервация системы отопления<br/>                     Промывка, опрессовка, регулировка запорной арматуры.<br/>                     Гидравлическая регулировка ручной балансировки распределительной системы отопления.<br/>                     Укомплектование элеваторных узлов поверенными контрольно-измерительными приборами.<br/>                     Заполнение системы отопления дома теплоносителем. Регулировка подачи теплоносителя системы отопления по стоякам дома.<br/>                     Установка «сопла» и «шайбы» в систему отопления дома по указанию ПАО «Квадра». Опрессовка системы отопления дома и сдача по акту ПАО «Квадра».<br/>                     Герметизация ввода.<br/>                     Замена трубопровода d25 мм — 20 п.м.<br/>                     Замена вентиля d20 мм — 8 шт.<br/>                     Замена вентиля d15 мм — 8 шт.<br/>                     Окраска трубопровода в элеваторном узле.<br/>                     Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре.<br/>                     Снятие показаний общедомового прибора учета</p> | выполнено          |
| 2        | <b>Холодное водоснабжение</b>   |                    |
|          | <p>Замена задвижки d 80 мм.<br/>                     Регулировка запорной арматуры.<br/>                     Замена запорной арматуры - шаровой кран d32 - 4 шт.<br/>                     Герметизация ввода.<br/>                     Ремонт трубопровода холодного водоснабжения во вспомогательных помещениях кв.13.<br/>                     Ревизия вентиля холодного водоснабжения d32-3 шт.,d25-1шт.,Замена резиновых прокладок,набивка сальника в подвальном помещении.<br/>                     Снятие показаний общедомового прибора учета</p>  | выполнено          |
| 3        | <b>Горячее водоснабжение</b>  |                    |
|          | <p>Регулировка запорной арматуры, при необходимости провести замену.<br/>                     Герметизация ввода.<br/>                     Замена запорной арматуры - шаровой кран d32 - 4 шт.<br/>                     Восстановление тепловой изоляции.<br/>                     Ремонт трубопровода горячего водоснабжения во вспомогательных помещениях кв.13<br/>                     Ревизия вентиля горячего водоснабжения d32-3 шт.,d25-1шт.,Замена резиновых прокладок,набивка сальника в подвальном помещении.<br/>                     Снятие показаний общедомового прибора учета</p>   | выполнено          |
| 4        | <b>Система канализации</b>  |                    |
|          | <p>Ревизия разъемных соединений трубопровода системы канализации.<br/>                     Профилактическая чистка трубопровода системы канализации по подвальному помещению до канализационных колодцев.<br/>                     Откачка фекальных вод из подвального помещения из-за засора дворовой</p>   | выполнено          |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
|           | канализации колодцев. Замена трубопровода системы канализации через перекрытие кв.№9,7,5 и 3. Замена канализационного стояка d50- 7м в кв.7 к.6,7. Замена канализационного тройника, замена унитаза, замена отсекающего крана в кв.11.   |           |
| <b>5</b>  | <b>Внутренняя система электроснабжения</b>   |           |
|           | Ревизия вводного распределительного устройства, поэтажных электрощитов.<br>Ремонт, замена электропроводки.<br>Проведение электроизмерительных работ – сопротивление изоляции электроустановок. Замена ламп накаливания в местах общего пользования и подвале.<br>Снятие показаний общедомового прибора учета   | выполнено |
| <b>6</b>  | <b>Кровля</b>  |           |
|           | Текущий ремонт — герметизация примыканий к выступающим элементам кровли.<br>Герметизация примыканий внутренних организованных водостоков<br>Текущий ремонт металлического обрамления парапета дома.<br>Очистка от мусора и листьев ковра рулонной кровли.  | выполнено |
| <b>7</b>  | <b>Лестничный марш</b>   |           |
|           | Ремонт штукатурки внутренних стен лестничного марша по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 30 м2 толщиной слоя до 20 мм.<br>Окраска стен лестничного марша.<br>Окраска радиаторов системы отопления на лестничных площадках<br>Замена почтовых ящиков<br>Ежедневная уборка мест общего пользования, лестничных площадок и маршей.<br>Ежедневная уборка мест общего пользования, лестничных площадок и маршей.<br>Выполнение генеральной уборки в апреле и октябре | выполнено |
| <b>8</b>  | <b>Стены фасада</b>  |           |
|           | Ограждение сигнальной лентой опасных участков стен входной группы.<br>Очистка от наклеек, несанкционированных надписей   | выполнено |
| <b>9</b>  | <b>Чердак и подвал</b>   |           |
|           | Дератизация<br>Сушка подвального помещения<br>Профилактическая чистка от мусора. Очистка от бытового мусора прямиков.  | выполнено |
| <b>10</b> | <b>Оконные и дверные заполнения</b>  |           |
|           | Ремонт и укрепление оконных и дверных блоков.<br>Восстановление остекления оконных и дверных блоков.<br>Восстановление остекления на лестничных клетках в два стекла.<br>Ремонт дверного блока выхода на кровлю. Установка дверного замка на дверной блок выхода на кровлю. Ремонт металлического дверного блока входной группы.   | выполнено |
| <b>11</b> | <b>Входная группа</b>  |           |
|           | Ремонт дверного блока запасного выхода.  | выполнено |

